

成都市温江区东大街第二小学校长安路 分校直饮水服务项目

(采购项目编号：20250033)

询价采购文件

采购人：成都市温江区东大街第二小学校长安路分校

日期：2025 年 6 月

目录

询价采购文件	1
第一章 询价邀请函	3
第二章 须知前附表	5
第三章 投人须知	6
第四章 技术需求	10
第五章 评分标准	14
第六章 报价文件格式	18

第一章 询价邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》，按照公开、公平、公正的原则，拟对【成都市温江区东大街第二小学校长安路分校直饮水服务项目】进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

采购人：成都市温江区东大街第二小学校长安路分校；

- 一、项目编号：/
- 二、项目名称：成都市温江区东大街第二小学校长安路分校直饮水服务项目
- 三、采购内容：

序号	产品名称	数量（台/套）
1	直饮水机	53

- 四、收货地：甲方指定地点。
- 五、交货期：2025 年 8 月 20 日
- 六、服务期：自验收通过之日起 3 年；
- 七、资金来源：学校自筹资金；
- 八、最高限价：8 万人民币；
- 九、其他：无
- 十、支付要求：

（1）设备安装调试后，服务在提供合格证明、验收报告和增值税发票后服务对象方支付首年服务费用。

（2）服务期满后，服务方提供服务报告（报告内容应包括但不限于设备检查报告、维护保养记录、故障处理记录等内容，）和发票，并经服务对象确认后支付次年服务费用。

- 十一、报价及评审要求
 - （1）采用综合评分法
 - （2）评审方法：综合评估法：价格 50% 技术 50%。

- 十二、报价人资格要求
 - （1）投标人至投标截止日期前 3 年内，投标人无行贿犯罪记录；
 - （2）至投标截止时间前 3 年内，投标人无失信被执行情况，具体以中国执行信息公开网全国法院失信被执行人名单为准，

十三、其他否决报价条款：无

十四、联合体报价：不接受联合体报价

十五、询价文件的获取：

1. 领取时间：2025 年 6 月 16 日 0 点（北京时间）至 2025 年 6 月 18 日 24 点（北京时间）。
2. 领取方式：自行下载
3. 领取费用：0 元

十六、报价文件的递交：

1. 投标文件递交的截止时间（以下简称“截止时间”）：2025 年 6 月 20 日 24 点（北京时间）；

注：逾期递交的或者未通过指定网址递交的报价文件，采购人不予受理。

2. 递交投标文件地点：成都市温江区东大街第二小学校长安路分校办公室
3. 该投标文件（正本 1 套，副本 1 套）

十七、联系方式：

如遇到问题、放弃或不参与投标，请及时告知。

技术联系人：刘老师

电 话：18982219740

商务联系人：刘老师

电 话：18982219740

第二章 须知前附表

序号	内容	说明与要求
1.	采购单位名称	成都市温江区东大街第二小学校长安路分校
2.	响应单位的资质要求	独立法人资格，需提交企业法人营业执照复印件作为证明；
3.	是否允许代理商响应	允许
4.	是否允许联合体响应	否
5.	代理商应提交资料	所投产品品牌方授权书
6.	响应单位应提交的商务文件	响应函； 法定代表人授权委托书； 营业执照副本复印件，并加盖响应单位公章； 在成交日前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）； 响应单位必须提供开票信息（公司名称、纳税人识别号、开户行及账号等信息）；
7.	响应单位应提交的技术文件	响应货物数量、价格表； 响应货物的说明书等技术文件（产品合格证、安装操作手册、使用说明、维修保养手册、消耗品清单等资料）； 响应货物配件、耗材、选件表和特殊工具及备件清单； 响应货物售后服务、技术培训、维修和服务计划表； 响应货物的保修期声明
8.	响应文件有效期	90 日历天（从递交响应文件截止之日起计算）
9.	响应文件份数	响应文件一式 2 份，其中正本 1 份，副本 1 份。
10.	合同付款方式	服务周期安季付费
11.	是否允许响应单位将项目非主体、非关键性工作交由他人完成	否

注：1.本表内容若与响应须知中的内容不一致，应当以本表内容为准。

第三章 投人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1. 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2. 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3. 投标供应商应向成都市温江区东大街第二小学校长安路分校报名索取文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性投标，否则该投标供应商的投标无效。

4. 采购文件仅作为本次采购投标使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归成都市温江区东大街第二小学校长安路分校。

（四）采购文件的补充或修正：

1. 成都市温江区东大街第二小学校长安路分校可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2. 如需对采购文件进行补充或修正，成都市温江区东大街第二小学校长安路分校外网发布更正公告，该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合成都市温江区东大街第二小学校长安路分校要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标人自行承担。

（五）响应文件的组成：

1. 响应函（格式见附件）

2. 资格、资信证明文件（复印件加盖公章）：

（1）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照原件及复印件；

（2）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投

标的除外)；

(3) 投标人法定代表人身份证复印件；

(4) 投标人法定代表人授权代表身份证复印件(法定代表人亲自参加投标的除外)；

3. 投标一览表(格式见附件)

4. 其它(投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加)

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供，

如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

(六) 响应文件的制作：

1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2. 响应文件由投标人按要求参考给定格式如实填写(编写)，须有投标人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3. 如无特别说明，投标人投标一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4. 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5. 响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

6. 响应文件一式两份，正本壹份，副本壹份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明投标人名称。

7. 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

8. 投标费用自理。

(七) 无效响应文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其响应文件无效：

1. 响应文件未按规定的期限、地点送达的；
2. 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；
3. 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加招标采购会议的；
4. 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5. 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7. 响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；
8. 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
9. 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
10. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
11. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
12. 不同投标人的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
13. 不同投标人响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标呈规律性差异的；
14. 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
15. 项目（标段）总投标超过本项目（标段）预算或最高限价的；
16. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
17. 评审小组认定投标人投标明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；
18. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目

管理、监理、检测等服务的；

19. 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

（八）评审：

评审工作由成都市温江区东大街第二小学校长安路分校负责组织。

具体评审事务由依法组建的评标小组负责。如有争议最终由评标小组认定。

1. 响应文件的审查

（1）投标一览表内容与明细表内容不一致的，以投标一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）正本与副本不符，以正本为准。

2. 评审程序

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

① 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

② 符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

第四章 技术服务需求

综合需求：

- 1、询价设备推荐品牌：通用 GE 品牌；
- 2、直饮水水质执行标准：《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一反渗透处理装置》(2001)；
- 3、安装配套直饮水设施均要求使用环保材料.并建立完善制水机间制度。
- 4、服务要做到 1 小时响应上门，2 小时解决问题.每学期要提供水质，滤芯检测报告。及滤芯更换管路查杀记录。维保消杀记录。
- 5、需安当地卫健部门要求安装动态水循环系统，并按要求取得分质供水卫生许可证。
- 6、文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，任何不满足实质性条款的应答均将被否决。

1. 制水主机技术参数需求：

序号	参数名称	具体参数要求
1.	设备外观尺寸	尺寸(宽 x 厚 x 高):500×420×1350mm; 误差±20mm 外观采用镀锌板材质，经久耐用；
2.	进水要求	进水压力：0.1 - 0.4Mpa； 进水温度：5 - 38℃；
3.	▲ 额定总净水量	额定总净水量：≥8000L；（与所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》相符）；
4.	额定功率	额定功率：≤130W；
5.	内置压力罐	内置压力罐≥10G；
6.	★净水流量	净水流量：≥1.5L/min；（与所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》相符）
7.	▲ 过滤系统要求	内置过滤系统为 4 级（需含有：PP 棉、CTO 活性炭或复合滤芯等）， 核心过滤采用 RO 反渗透过滤；
8.	智能要求	产品具备 4G 物联网功能，用户手机端可以查看用水情况、滤芯使用情况、故障信息等；
9.	安全配置要求	安全保障：防漏电，配置智能检测故障功能和自动报警提示功能等； 按键采用触摸式；
10.	节能环保	高效节水设计，具有国家一级水效认证；（提供相关证明资料）；

2. 立式直饮水机技术参数需求：

序号	参数名称	具体参数要求
1.	▲设备外观尺寸	尺寸（宽×厚×高）：390×460×1390mm；误差±20mm； 外观使用 ABS 塑料，圆弧设计防止碰撞；
2.	进水要求	进水压力：0.1 - 0.4Mpa；进水温度：5 - 38℃；
3.	额定总净水量	额定总净水量：≥4000L；（与所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》相符）；
4.	出水要求	单龙头，可出热水/常温水；
5.	▲额定功率	额定功率：≤1600w；（与所投产品 3C 认证证书相符）；
6.	▲热胆容量	热胆容量：≥5L；使用 304 不锈钢材料；
7.	常温水箱容量	常温水容量：≥8L；（提供相关证明文件）；
8.	★净水流量	净水流量：≥0.25L/min；（与所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》相符）
9.	▲过滤系统要求	采用 4 级过滤（需含有：PP 棉、CTO 活性炭或复合滤芯等）核心过滤采用 RO 反渗透过滤；
10.	制热方式	采用热罐制热；
11.	杀菌功能	内置过流式 UV 和常温水箱内置杀菌装置，保证出水无菌；
12.	智能要求	产品具备 4G 物联网功能，用户手机端可以查看用水情况、滤芯使用情况、故障信息等（提供与商用净水器物联网相关的计算机软件著作权证书）；
13.	安全配置要求	安全保障：防漏电，防干烧，配置智能检测故障功能和自动报警提示功能等； 按键采用触摸式并具有童锁保护功能，防止误触；
14.	节能环保	高效节水设计，具有国家一级水效认证；（提供所投产品型号的水效标识）
15.	食品安全要求	具有食品接触产品安全认证证书（提供证书原件复印件和 http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList 国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图）

3.3 出水口直饮水机技术参数需求：

序号	参数名称	具体参数要求
1.	▲设备外观尺寸	尺寸（宽×厚×高）：900×450×1320mm；误差±20mm；整机黑钛拉丝不锈钢，外观优雅，使用方便，安全卫生，边缘圆角设计。
2.	进水要求	进水压力：0.1 - 0.4Mpa；进水温度：5 - 38℃；
3.	额定总净水量	额定总净水量：≥4000L（与所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》相符）；
4.	▲出水要求	一开水、二温水；
5.	▲额定功率	额定功率：≤3000w；（与所投产品 3C 认证证书相符）；
6.	加热要求	使用波纹管热交换加热方式；冷热水不混掺（提供相应产品介绍）；
7.	▲热胆容量	热胆容量：≥30L；使用 304 不锈钢材料（与所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》相符）；
8.	压力罐要求	内置≥4G 压力罐，满足高峰时用水需求；
9.	★净水流量	净水流量：≥1.0L/min；（与所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》相符）；
10.	▲过滤系统要求	内置过滤设备的过滤系统为 5 级（需含有：PP 棉、CTO 活性炭或复合滤芯等），核心过滤采用 RO 反渗透过滤；
11.	杀菌功能	内置高温管道杀菌水无菌；（提供产品杀菌检测报告）；
12.	智能要求	产品具备 4G 物联网功能，用户手机端可以查看用水情况、滤芯使用情况、故障信息等；（提供与商用净水器物联网相关的计算机软件著作权证书）；
13.	安全、配置要求	具有定时自动排空设计，保证水质鲜活；安全保障：防漏电，防干烧，配置智能检测故障功能和自动报警提示功能等；按键采用触摸式；
14.	节能环保要求	高效节水设计，具有国家一级水效认证；（提供水效标识）、具有 CQC 标识的节能产品认证；
15.	食品安全要求	具有食品接触产品安全认证证书（提供证书原件复印件和 http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList 国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图）

4. 立式管线分机技术参数需求：

序号	参数名称	具体参数要求
1.	设备外观尺寸	尺寸（宽×厚×高）：390×460×1390mm；误差±20mm； 外观使用 ABS 塑料，圆弧设计防止碰撞；
2.	进水要求	进水压力：0.1 - 0.4Mpa；进水温度：5 - 38℃；
3.	出水要求	单龙头，可出热水/常温水；
4.	制热方式	热罐制热；
5.	▲额定功率	额定功率：≤1600w；（与所投产品 3C 认证证书相符）；
6.	▲热胆容量	热胆容量：≥5L；
7.	常温水箱容量	常温水容量：≥5L；
8.	制热方式：	采用热罐制热；
9.	杀菌功能	内置过流式 UV，保证出水无菌；
10.	安全配置要求	安全保障：防漏电，防干烧，配置智能检测故障功能和自动报警提示功能等； 按键采用触摸式并具有童锁保护功能，防止误触；

5. 壁挂式管线分机技术参数需求：

序号	参数名称	具体参数要求
1.	设备外观尺寸	尺寸（宽×厚×高）：300×200×500mm；误差±20mm，壁挂式安装；
2.	进水要求	进水压力：0.1 - 0.4Mpa；进水温度：5 - 38℃；
3.	出水要求	热水及常温水；
4.	▲额定功率：	≤500W（与所投产品 3C 认证证书相符）；
5.	热胆容量	≥3L（与所投产品卫生许可批件相符）；
6.	安全配置要求	安全保障：防漏电，防干烧等；按键采用触摸式并具有童锁保护功能，防止误触；

第五章 评分标准

一、招标人委托招标代理机构组织招标

- 1、依法成立评标委员会，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数为不少于 5 人的单数。
- 2、投标人的法定代表人或委托代理人须持身份证准时参加投标会。
- 3、投标人提供为其授权代表的授权证明；

二、评审方法

- 1、本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，将各投标人的最终得分由高到低顺序排列，推荐综合得分第一的投标人为中标人的评标方法。
- 2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
- 3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、服务方案、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。
- 4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。
- 5、本次项目技术标和价格标评审总分为 100 分。评审因素比重如下：
 - (1) “技术标分值” 占总分值的比重为 50%（权重）；
 - (2) “价格标分值” 占总分值的比重为 50%（权重）；
- 6、评标委员会评委独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件技术部分以打分的形式进行评审和评价。
- 7、当评标委员会评委为 5 人（含 5 人）以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，分值小数点后保留两位。
- 8、开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。
- 9、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

10、评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列；综合得分排序并列第一的，按技术指标优劣顺序排列。

三、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量等，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、关于相同品牌的评审

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人

四、评审细节

评审细节

1、价格部分（50分）

第一步：投标总报价低于预算且无分项缺漏项的，为有效投标报价，否则为无效投标报价。无效投标报价的不得价格分。

第二步：价格分以有效投标文件的报价平均值为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100，价格最高得分50分。得分保留小数点后两位。

2、技术部分（50分）

商务部分（20分）	企业资质证书（14分）	投标人或投标产品的制造企业具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书及 ISO14001 环境管理体系认证证书，提交以上证书，缺少任一证书不得分（3分）
		提供投标产品的产品责任险复印件（保单一般责任累计限额≥3000 万得 3 分；保单一般责任累计限额≥2500 万得 2 分，保单一般责任累计限额≥2000 万得 1 分，其它不得分。）
		投标人或投标产品的制造企业具有企业信用 AAA 证书（提供二维码扫描结果截图）得 3 分，不提供不得分；
		投标人或所投产品厂家具有“五星级售后服务体系认证”认证内容为：净水设备的售后服务的，得 1 分，不提供不得分。
		投标人或投标产品的制造企业具有高新技术企业认证，得 1 分；
		投标人或投标产品的制造企业具有物联网的软件著作权登记证（内容与商用净水机远程操作系统相关） 提供中国版权登记查询服务平台查询结果截图得 2 分，不提供不得分；
	企业业绩（6）	投标人或投标产品的制造企业具有中国质量协会颁发的质量证书得 1 分，不提供不得分
技术部分（30分）	产品参数（10分）	业绩：提供近 3 年以来的项目（服务、采购）业绩合同，合同金额大于 5 万的每个 1 分，需体现项目名称、投标产品型号或品牌及双方盖章页。（共 6 分）
	项目实施方案（10分）	投标产品的参数、性能方面等综合性方面进行评价； 普通技术指标偏离一项扣 2 分，带“▲”重点技术指标偏离一项扣 4 分；
		项目实施方案：从项目管理计划、产品配送计划、安装施工计划、验收及培训计划等相关计划进行综合评分。 （方案非常详细具体 10-6 分、方案比较详细具体 6-3 分、方案一般详细具体 3-0 分。）

	售后服务方案（10 分）	售后服务方案： A、由投标产品厂家自营人员提供售后服务的，需同时提供缴纳社保的证明资料或相关证明资料； B、从①本地化售后服务网点、服务方案；②现场服务支持能力， 服务人员配置；③售后巡检、保修响应速度等进行评审； 从以上 A、B 两方面综合评定：响应速度迅速、服务方案非常完善 10-6 分，响应速度比较迅速、服务方案比较完善 6-3 分，响应速度一般、服务方案一般 3-0 分）
--	--------------	---

五、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

- 1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- 2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 3、不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 4、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
- 5、不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；
- 6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同投标人的投标文件相互混装；
- 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、出现下列情形之一的，作废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法违规行为的；
- 2、因重大变故，采购任务被取消的；
- 3、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

第六章 报价文件格式

响应函

致(采购人)：

我方收到贵方采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，总投标见《投标一览表》。

二、我方愿意提供成都市温江区东大街第二小学校长安路分校在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为投标截止之日起 90 天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为贵单位有权决定成交者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：

传真：

通讯地址：

邮编：

投标一览表

项目名称	总投标（元）（小写）
总投标（大写）	
项目质保期	
交货日期（或完工期）	

报价明细

名称	规格	数量	单价	价格
1				
2				
3				
...				

报价人：_____（公章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

技术偏离表

序号	条目号	采购文件的技术规范书 条款	应答文件的技术规范书 条款	说明
1				

说明：

1. 若本表为空，则表示应答人“全部满足”采购方相应要求。
2. 即使本表为空，也需在应答文件中提供。
3. 若应答人在《技术偏离表》中应答“全部满足”，但有额外的负向附加解释或说明，视为对该条款的偏离。
4. 如应答人提供的点对点应答文件与《技术偏离表》中的应答内容不一致，以《技术偏离表》中的内容为准。
5. 如果“应答情况”为“不满足”或是“部分满足”，请在“采购文件的技术规范书条款”列，列明“不满足”或是“部分满足”的“具体采购文件条款内容”（仅可增加行），同时在“应答文件的技术规范书条款”列，列明“不满足”或是“部分满足”的“具体应答文件的偏离条款”。

报价人：_____（公章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

委托授权书

本人（姓名）系（委托单位全称）的法定代表人，现授权（姓名）身份证号：*****（以下称“授权代表”），以本公司的名义参加

（项目名称）报价活动。

授权代表在报价、评议及合同谈判过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权代表无权转委托。

法定代表人：(签字)

授权代表：(签字)

报价单位：(盖章)

日期：____年____月____日

日期：____年____月____日

附法人身份证正反：

附授权代表身份证正反：

说明：

1. 投标人提供为其授权代表依法缴纳的社保证明；
2. 委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效；
3. 委托书不得转借、转让，不得买卖；
4. 全权代表人根据授权范围，以委托人的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

响应单位营业执照

在成交日前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

响应单位必须提供开票信息（公司名称、纳税人识别号、开户行及账号等信息）；

技术售后服务方案

各投标单位自行编制